Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«15» мая 2026 г., 77260062198621729711
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности по городу Евпатории Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«21» июля 2026 г., 15 час. 00 мин. № 2605/015-91/102-ВО/П
(дата и время составления предписания)

г. Евпатория, ул. Ч. Галушкина, д. 4
(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 15 » мая 2026 г., № 2605/015-91/102-ВО/Р, учетный номер проверки 77260062198621729711.
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:
1. Разумовская Ольга Павловна – заместитель начальника ОНД по г. Евпатории УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Кырм (заместитель главного государственного инспектора города Евпатории Республики Крым РФ по пожарному надзору)
(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов), в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):
1. Респ Крым, г Евпатория, ул Полтавская, Дом 1
(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 16 "ИВУШКА" ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ" ИНН 9110087360, адрес регистрации юридического лица: 297406, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ЕВПАТОРИЯ, УЛ ПОЛТАВСКАЯ, Д. 1
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «20» июля 2026 года, 10 час. 00 мин.
по «21» июля 2026 года, 15 час. 00 мин.
(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
04 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. При отключении основного источника электроснабжения автоматической пожарной сигнализации и переходе системы на резервный источник питания при проверке работоспособности системы путем приведения в действие ручного пожарного извещателя (кнопки «Пожар») запуск автоматической пожарной сигнализации не осуществился, сигнал «Пожар» на приемно-контрольном приборе не сформирован, звуковое оповещение о пожаре системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включилось (пункт 54 «Правил»).. Место выявления нарушения: на путях эвакуации

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
01.12.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Обеспечить исправное функционирование системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при работе от резервного источника питания, провести проверку работоспособности с оформлением соответствующего акта (протокола) проверки технического состояния систем противопожарной защиты
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
акт выполненных работ; фотоматериалы

2. При отключении основного источника электроснабжения светильники эвакуационного освещения, расположенные на путях эвакуации, не работают, а также световые указатели эвакуационных выходов «ВЫХОД» находятся в неработоспособном состоянии (не светятся) (пункт 37 «Правил»).. Место выявления нарушения: пути эвакуации дошкольного образовательного учреждения

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 37 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности, а также планов эвакуации людей при пожаре.
Срок устранения нарушения:
01.12.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
обеспечить исправное состояние светильников эвакуационного освещения и световых указателей «Выход», предусмотренного на путях эвакуации, путем проведения диагностики, ремонта либо замены неисправного оборудования. Обеспечить автоматическое включение светового указателя при прекращении электроснабжения рабочего освещения в соответствии с проектными решениями и требованиями нормативных документов. Провести проверку работоспособности системы эвакуационного освещения с оформлением подтверждающих документов.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
акт выполненных работ по ремонту (при необходимости); акт проверки работоспособности световых указателей и эвакуационного освещения; документы специализированной организации (если привлекалась); фотоматериалы, подтверждающие работоспособность светового указателя при отключении рабочего освещения; при необходимости — журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с записью о проведенной проверке.

3. При отключении основного источника электроснабжения прибор премно-контрольный пожарный, установленный на посту дежурного персонала дошкольного учреждения, не функционирует (индикация отсутствует), резервное электропитание не обеспечивает его работу (пункт 54 «Правил»).. Место выявления нарушения: прибор премно-контрольный пожарный

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 54 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сооружений должны соблюдаться проектные решения, разработанные в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
01.12.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
Провести диагностику приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации и резервного источника электропитания с целью установления причины отсутствия индикации при отключении основного электроснабжения. Обеспечить работоспособность приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации при переходе на резервный источник питания в соответствии с требованиями нормативных документов и технической документации изготовителя. При необходимости заменить неисправные аккумуляторные батареи, блок резервного питания либо иные неисправные элементы системы. После выполнения ремонтно-восстановительных работ провести проверку автоматического перехода системы на резервное питание при отключении основного электроснабжения с подтверждением работоспособности приемно-контрольного прибора и сохранением световой индикации. Оформить результаты проверки актом выполненных работ (технического обслуживания) специализированной организацией с приложением протоколов испытаний (при наличии).
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
акт выполненных работ по техническому обслуживанию (ремонту) системы пожарной сигнализации; акт проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации при отключении основного электроснабжения; при необходимости — документы о замене аккумуляторных батарей, резервного источника питания или приемно-контрольного прибора; запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о проведенных работах и проверке работоспособности.

4. на пути эвакуации перед эвакуационным выходом самовольно, без внесения изменений в проектную документацию, возведено помещение (комната) дежурного поста, выполненное из металлопластиковых конструкций, что привело к изменению объемно-планировочного решения здания и условий безопасной эвакуации людей при пожаре (п. 16

«Правил», ст. 53,89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ).. Место выявления нарушения: коридор дошкольного учреждения

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 16 Правил, Подпункт е. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Срок устранения нарушения:

01.12.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

устройство поста охраны выполнить работы на основании разработанной проектной документации с соблюдением требований пожарной безопасности и требованиям к путям эвакуации

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

проектная документация (проект перепланировки)

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника ОНД по г. Евпатории УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Кырм (заместитель главного государственного инспектора города Евпатории Республики Крым РФ по пожарному надзору) Разумовская Ольга Павловна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00888557B1E7D54803DCCC71226D141904
Владелец: Разумовская Ольга Павловна
Действителен с 12.08.2025 по 05.11.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов)) подпись

Разумовская Ольга Павловна - Заместитель начальника ОНД по г. Евпатории УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Кырм (заместитель главного государственного инспектора города Евпатории Республики Крым РФ по пожарному надзору), телефон: 89895020000, e-mail: razumovskayaop@82.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«___» часов «___» минут «___» _____ 20___ г. _____
(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: